

ПРОТОКОЛ №11
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Администрации Хомутовского района

Дата и время проведения - 28.10.2019 11.00

Место проведения - Актовый зал Администрации
Хомутовского района

Присутствовали:

Глава Хомутовского района Хрулёв Ю.В.

члены КЧС и ОПБ:

- 1.Сережечкин Ф.Д.
- 2.Милютин А.Н.
- 3.Козлова Ю.А.
- 4.Проняев В.Н.
- 5.Фетисов И.А.
- 6.Еремин В.А.
- 7.Кохтенко П.В.
- 8.Деменчукова Л.П.
9. Обыденнов А.В.
10. Полешко А.Н.
- 11.Семеренко Н.Н.
- 12.Остапенко Н.П.

Приглашены: Директор ООО «КТС с.Калиновка» М.С.Овсянко

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О бесперебойной работе котельной в с.Калиновка Калиновского сельсовета.

Информация
Овсянко М.С.
Директора ООО «КТС с.Калиновка»

Открыл заседание комиссии председатель КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского Хрулёв Ю.В. Он довел до присутствующих ситуацию, сложившуюся с теплоснабжением в с.Калиновка Калиновского сельсовета, и предоставил слово директору ООО «КТС с.Калиновка» Овсянко М.С. Он доложил о том, что 26.10.2019 и 27.10.2019 в с.Калиновка происходило неоднократное отключение автоматики на работающем котле.


В настоящее время производство тепла осуществляется на одном котле, в связи с чем, давление газа увеличено в 2 раза, что приводит к постоянному его отключению. Сложившиеся обстоятельства могут привести к полной остановке работающего котла. Для бесперебойного обеспечения жителей с.Калиновка работа котельной должна осуществляться на двух котлах одновременно. Поэтому необходимо выделить денежные средства на реконструкцию, монтаж и наладку блока автоматики управления безопасностью для второго основного котла во избежание срыва отопительного сезона 2019-2020г.г.

По рассматриваемому вопросу принято решение (прилагается).

Председатель КЧС и ОПБ

 Ю.В. Хрулёв

Секретарь КЧС и ОПБ

 Ю.А. Козлова

**Комиссия
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Хомутовского района**

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2019 № 1

**О бесперебойной работе котельной в с.Калиновка
Калиновского сельсовета.**

Заслушав информацию директора ООО «КТС с.Калиновка» Овсянко М.С., комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Хомутовского района РЕШИЛА:

1. Информацию директора ООО «КТС с.Калиновка» Овсянко М.С. принять к сведению.

2. Финансово-экономическому управлению Администрации Хомутовского района (Деменчукова Л.П.) рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на реконструкцию, монтаж и наладку блока автоматики управления безопасностью на котельной ООО «КТС с.Калиновка».

Срок: до 10 ноября 2019 г.

Председатель КЧС и ОПБ



Ю.В. Хрулёв